



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL.: +36 36 523 730, +36 36 523 732
Fax: +36 36 523 786, VAGYONGAZDALKODAS@PH.EGER.HU

Ügyintéző: Zsótér Krisztián

FELJEGYZÉS

a Tittel Pál u. 4. fsz. 1. lakás kémény műszaki vizsgálatáról

2014. november 12-én 10:00-kor a HM TŰZKÉV Kft. két munkatársa az Eger, Tittel Pál u. 4. fsz. 1. lakásban sor került a kémény vizsgálatára.

A fent megjelölt időpontban a helyszínre kiérkezett a társasház kezelőjétől – a BEKSZ-Házgazda Kft-től – Vincze Roland is, aki személyesen átadta a korábbi vizsgálatra vonatkozó, 2014. 04. 24. napján készült kéményseprő-ipari nyilatkozatot az égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálatáról.

A nyilatkozat értelmében a fent megnevezett ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, a kémény belső felületét kibélelték így a füsttömörség biztosított.

Eger, 2014. november 12.

A feljegyzést készítette:

Zsótér Krisztián
vagyongazdálkodási ügyintéző

Közszolgáltató:



HMI TŰZKÉV KFT.

3300 Eger, Bródy S. u. 9.

Telefon: (36) 510-900 Fax: (36) 510-902

Adószám: 11164384-2-10

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL
A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel,
azt követően új vizsgálat elvégzése
és NYILATKOZAT kiadása szükséges.

Azonosítók:

Sorszám: 3726

N: 002138

Az ingatlan címe, helység: ~~EGER~~ közterület: TITTEL R. 4. (4) hsz.: 4 lh.: em.: ajtó:
Tulajdonos neve: TAKSASHA Tel.:
Címe, irsz.: helység: ~~EGER~~ közterület: TITTEL R. 4. hsz.: 4 lh.: em.: ajtó:
Megrendelő neve: BEKÉZ HÉVIZ GAZDA KFT Tel.:
Címe, irsz.: helység: ~~EGER~~ közterület: ZALAZ 61. hsz.: 5-7 lh.: em.: ajtó:
Az ingatlan jellege: TAKSASHA Helyrajzi szám: Tengerszint feletti magasság: Égéstermék-elvezetők db száma:
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: B.2

MŰSZAKI ADATOK

csoport számjelzése

1

járat számjelzése

1

Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)	<u>G</u>				
	Jellege / db szám	<u>V/5 + 4/F</u>				
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx	<u>B 11</u>				
	Gyártmánya	<u>HÉVIZ 3</u>				
	Típusa	<u>1</u>				
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)	<u>5x22kW</u>				
	Füstcsanak mérete (cm)	<u>5x13 + 5x6</u>				
	Telepítési helyisége	<u>HÉVIZ GAZDA</u>				
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer					
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	<u>5x0,8/0,6</u>			
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	<u>5x13</u>			
		Íránytörései (X°/db)	<u>5x90°</u>			
		Összekötő elem / külső burkolat anyaga	<u>ALU</u>			
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	<u>—</u>			
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	<u>—</u>			
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	<u>—</u>			
		Íránytörései (X°/db)	<u>—</u>			
		Levegő bevezető / külső burkolat anyaga	<u>—</u>			
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	<u>—</u>			
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése	<u>GAHG</u>				
	Gyártmánya	<u>TELMOTOK</u>				
	Típusa	<u>F</u>				
	Kialakítása: épített (B), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O)	<u>F</u>				
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai	<u>T.60 N1</u>				
	Korrózióállósági / koromégesszel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai	<u>D3G120</u>				
	Alsó tisztítónyílásának helyisége	<u>KOCHHA</u>				
	Járatának mérete (-i) (cm)	<u>1615-195</u>				
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)	<u>15/0/2,5</u>				
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)	<u>15/0/2,5</u>				
	Legalsó / legfelső bekötéscsatló mért távolság a kitorkollásig (m)	<u>15,5</u>				
	A járatának íránytörései (X°/db)	<u>—</u>				
	A járatának / külső burkolatának anyaga	<u>TELMOTOK / TELMOTOK</u>				
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	<u>125/0/90</u>				
	Szén-monoxid érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N)	<u>I</u>				
	Szén-monoxid érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / hűködőképesség igen (I) – nem (N)	<u>I</u>				

Közszolgáltató:



HM TŰZKÉV KFT.
3300 Eger, Bródy S. u. 9.
Telefon: (36) 510-900 Fax: (36) 510-902
Adószám: 11164384-2-10

Sorszám:

№ 002138

A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok

A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)

A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt.

Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben.

Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő, vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!

Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).


I

Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):

A KÉLTETŐ BELSŐ FELÜLETÉT BELEUTÉK, IGY A
TŰZTÖRLŐKÉPE BIZTOSÍTOTT.

A TŰZ/1. LAKÁSKAL LÉTKÖR ALÓS TŰZTŰZTÁRTOSSÁGAI
A GIBELKÉRTŐL ELKÖRÖKÖLTÁVAL IS BIZTOSÍTÁNI KELL.

Tetőalaprajz, vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:



TITEL P. 4

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:

MAGYAR ANTON

Oklevélszáma:

11239

Dátum: 2011. év, 04. hó, 29. nap.

Megrendelő, vagy megbízott neve:

MAGYAR LÁSZLO

Alírása:

A vizsgálatot végző szakmunkás neve:

Alírása:

HM. TŰZKÉV KFT.
Kéményvizsgáló 12.

Alírása:

MAGYAR LÁSZLO

CLASSIFICATION

DATE:

2014 APR 28

REF. NO.

2220-3

FILE:

-

US:WIFE: BUEI VADN FA°

SECRET