

3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó tér 2.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „**TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában**”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Része szerinti, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2017. november 28-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:	
1. Az Ajánlati felhívás II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pontjában az alábbi fő fejezetek szerepelnek: <ol style="list-style-type: none">1. „Erzsébet udvar felújítása”2. „Bajcsy tömbbelső felújítása”3. „Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”4. Hatvani kapu tér5. Kossuth utca É-i oldal Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervek és költségvetési kiírások ütemenkénti bontásban az alábbi területek építési munkáit tartalmazzák: <ol style="list-style-type: none">I. Ütem: Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”	Részei. A hiányzó műszaki dokumentációt és árazandó költségvetéseket Ajánlatkérő feltöltötte a korábban megadott és felhívásban szereplő elérhetősége. Ezeket kérjük beárazni az ajánlat részeként.

	<p>II. Ütem: Hatvani kapu tér III. Ütem: Kossuth utca É-i oldal</p> <p>A II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pontjában megadott 1.pontban szereplő „Erzsébet udvar felújítása” és a 2.pontban megadott „Bajcsy tömbbelső felújítása” fejezet munkarészeinek tervei és költségvetési kiírásai egyik ütem munkarészei között sem szerepelnek a kapott ajánlatkérési dokumentációban. A 2017.11.23.-án 1.sz. kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megadott új dokumentumok között szerepel az Erzsébet udvar felújításra és a Bajcsy tömbbelső felújításra vonatkozó tervdokumentáció, illetve költségvetési kiírás.</p> <p>Kérjük erre vonatkozóan szíveskedjenek megadni hogy ezen munkarészek részei-e ennek az eljárásnak, vagy más pályázat keretében kerülnek kiírásra. Amennyiben ezen pályázat keretében kell árajánlatot benyújtani ezen munkarészekre vonatkozóan is, az esetben szíveskedjenek megadni erre vonatkozó tervdokumentumokat és költségvetési kiírásokat.</p>	
2.	<p>Szíveskedjenek továbbra is megadni, hogy az „Erzsébet udvar felújítása” és a „Bajcsy tömbbelső felújítása” fejezet munkarészeinek tételei mely költségvetési kiírásokban szerepelnek, és ez alapján melyik építési ütemben és melyik főösszesítőben kell szerepeltetni ezen munkarészek árát.</p>	<p>A hiányzó műszaki dokumentációt és árazandó költségvetéseket Ajánlatkérő feltöltötte a korábban megadott és felhívásban szereplő elérhetőségre. Ezeket kérjük beárazni az ajánlat részeként.</p>
3.	<p>Amennyiben a „Erzsébet udvar felújítása” és a „Bajcsy tömbbelső felújítása” nem tartozik jelen pályázatban elvégzendő munkák közé, az esetben szíveskedjenek az Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában szereplő referencia feltételt módosítani, mivel a kért referenciában az alábbi feltétel szerepel:</p>	<p>Nem elmaradó munkarész. Ajánlatkérő nem kíván módosítani az alkalmassági követelményeken.</p>

	<p><i>M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt, olyan - legfeljebb 2 db szerződés keretében teljesített - udvar, vagy térfelújítási referenciával, mely megfelel az alábbi követelményeknek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- kiépítésre került legalább 6000 m², beton térkő burkolat,- épült legalább 1 db játszótér, legalább 100 m² gumiburkolattal,- épült legalább 120 m² műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat- kihelyezésre került legalább 10-10 db pad,- hulladékgyűjtő,- és kerékpártároló,- telepítésre került legalább 2 500 db növény,- épült automata öntöző rendszer,- épült legalább 1 db szökőkút,- telepítésre került legalább 20 db közvilágítási oszlop- sor került ivóvízvezeték építésére és csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka kiépítésére, <p><i>Az előírt alkalmassági követelményeket ajánlattevő legfeljebb 2 szerződésből teljesítheti.</i></p> <p>Mivel a játszótér építés és a gumiburkolat építés az Erzsébet udvar felújításának munkarészét képezi, így amennyiben ez elmaradó munkarész, az esetben a kért</p>	
--	---	--

	referencia feltételekből is szíveskedjenek erre vonatkozó feltételt törölni.	
4.	<p>A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés „Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet lap 6.tétele:</p> <p>Porfír lapkó burkolat építése gyalogos forgalomra méretezve 6 cm vtg Porfír lapkó /20x40, 20x20 cm/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva 4 cm NZ 2/5 finomzúzalék ágyazat 37,05 m² felületen</p> <p>6 cm vtg Porfír lapkó /20x40, 20x20 cm/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva 37,05 m² a: _____ F/m² d: _____ F/m² 0 0</p> <p>Mennyiivel számoljuk a 20x20 és a 20x40 méretű porfír lapok arányát (a fugázó anyag mennyiség számításához szükséges ez az arány). Milyen legyen a fugázó anyag színe: homok, szürke, fekete?</p>	<p>A 40x20 és a 60x20 méretű porfír lapok aránya 60-40%.</p> <p>A Rompox fugázó színe szürke legyen.</p>
5.	<p>A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés „Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet lap 7.tétele:</p> <p>7. Porfír lapkó burkolat építése gyalogos forgalomra méretezve 6 cm vtg Porfír lapkó /20x20 cm és 20x változó hossz/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva 4 cm NZ 2/5 finomzúzalék ágyazat 35,45 m² felületen</p> <p>7.2 6 cm vtg Porfír lapkó /20x20 cm és 20x változó hossz/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva</p> <p>35,45 m² a: _____ F/m² d: _____ F/m² 0 0</p> <p>Mennyiivel számoljuk a 20x20 és a 20xváltozó méretű porfír lapok arányát, illetve átlagos hosszát (a fugázó anyag mennyiség számításához szükséges ez az arány és hossz). Milyen legyen a fugázó anyag színe: homok, szürke, fekete?</p>	<p>A 20x20 és a 20xváltozó (~10 cm) méretű porfír lapok aránya 80-20%.</p> <p>A Rompox fugázó színe szürke legyen.</p>
6.	<p>A Hatvani kapu tér tájépítészeti költségvetés „Kőburkolat Hatvani 4562_1” munkafüzet lap 8.tétele:</p>	<p>A Rompox fugázó színe szürke legyen.</p>

	<p>8. Bazalt vagy Porfir kiskockakó burkolat építése gyalogos forgalomra méretezve, rámpán és lépcsőn 8 cm vtg Porfir lapkó /10x10 cm/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva 4 cm NZ 2/5 finomzúzalék ágyazat 49,53 m² felületen</p> <p>8,6 8 cm vtg Bazalt vagy Porfir lapkó /10x10 cm/, min. 3 mm-es fugával Rompox anyaggal fugázva 49,53 m² a: _____ Ft/m d: ___ Ft/m³ ___ 0 ___ 0</p> <p>Milyen legyen a Rompox fugázó anyag színe? (Homok, szürke, fekete?)</p>	
<p>7.</p>	<p>Az Eszterházy tér tájépítészeti költségvetési kiírás „kőburkolat Eszterházy4567” munkafüzet lapon szereplő alábbi tétel:</p> <p>Gránit lapburkolat építése /A szegélyek sávjában, épületmenti sávban és a gyalogos sétányok sávjában/ - 5cm vtg. Gránit lap (60x20 cm;40x20 cm) szürke színben - 0,6/2 folyami finomhomokkal fugázva - 3 cm vtg KZ 2/4 szemmegszilású bazalt zúzalék</p> <p>- 1 rtg. geotextília 140g/m²</p> <p>- 40cm vtg. FZKA 0/56 (trg. 95%) út ép. Rétegtrend</p> <p>- termett talaj, tömörítve (trg. 95%) 407,34 m² felületen</p> <p>Mennyiivel számoljuk a 40x20 és a 60x20 méretű gránit lapok arányát (a fugázó anyag mennyiség számításához szükséges ez az arány). Milyen legyen a fugázó anyag színe: homok, szürke, fekete?</p>	<p>A 40x20 és a 60x20 méretű gánit lapok aránya 50-50%.</p> <p>A Rompox fugázó színe szürke legyen.</p>
<p>8.</p>	<p>Az Eszterházy tér tájépítészeti költségvetési kiírás „kőburkolat Eszterházy4980_1” munkafüzet lapon szereplő alábbi tétel:</p> <p>2. Gránit lapburkolat építése /középsősávokban lévő térkurkolatoknál/ - 5cm vtg. Gránit lap (60x20 cm;40x20 cm) szürke színben - 0,6/2 folyami finomhomokkal fugázva</p> <p>- 5 cm vtg trasszcement kötésű ágyazati keverék</p> <p>(NZ 4/8, 150 kg/m³ Rompox trasszcement,víz-cement tényező 0,5) keverék húzó-hajlító szilárdsága > 15 N/mm²</p> <p>- 1 rtg. geotextília 140g/m²</p> <p>- 40cm vtg. FZKA 0/56 (trg. 95%) út ép. Rétegtrend</p> <p>- termett talaj, tömörítve (trg. 95%) 248,25 m² felületen</p> <p>Mennyiivel számoljuk a 40x20 és a 60x20 méretű gránit lapok arányát (a fugázó anyag mennyiség számításához szükséges ez az arány). Milyen legyen a fugázó anyag színe: homok, szürke, fekete?</p>	<p>A 40x20 és a 60x20 méretű gánit lapok aránya 50-50%.</p> <p>A Rompox fugázó színe szürke legyen.</p>

9.	A költségvetési kiírás fenti gránit és porfir kő burkolat tételeinél szereplő 0,3 cm fugaszélességet a műszaki szakmai gyakorlat alapján nem tartjuk életszerűnek. Ehhez ragaszkodik-e T. Megrendelő, vagy a szakmai gyakorlat alapján szokásos fugaszélességi méretet vehetjük figyelembe?	Ajánlatkérő a megadott műszaki tartalmat kéri, nem kíván a költségvetésen változtatni.
----	---	---

I

I. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

Miskolc, 2017. november 29.



Dr. Kisely Alexandra
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00113

dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** által indított, „**TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában**” tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen hét (7) számozott oldalból álló „**3. számú kiegészítő tájékoztatás**” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

....., 2017.

.....
ajánlattevő