

# VÍZTARTÁSI ÉS FOLYÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

## SZENNYVÍZ ELVEZETÉS

1. Vizsgálat időpontja: 2024.09.30.
2. Vizsgálat helye: 3300 Eger, Logisztikai Park Kft. Hrsz: 0717/1
3. Vizsgálat tárgya: DN 300 AC szennyvíz gerincvezeték víztartás és folyáspróba
4. Vizsgált technológia, létesítmény:
5. Feltöltés kezdete: 2024. 09. 30. 09.00 Feltöltés vége: 2024. 09.30. 09.30
6. Vizsgálat kezdete: 2024. 09. 30. 10.00 Vizsgálat vége: 2024. 09.30. 11.00
7. Mért vízszüllyedés: 0 cm
8. Vízzársági vizsgálat eredmény:

Jelenlévők megállapítják, hogy a kivitelező által megépített szennyvízelvezető technológia vízzáró. A tényleges mért szivárgó vízmennyiség a szabvány által meghatározott értéken belüli.

### 9. Jelenlévők:

Púhl Viktor - Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről  
Orosz László - Logisztikai Park Kft. részéről

**MEGFELEL**

**NEM FELEL MEG**

Kmf:

**Heves Megyei Vízmű Zrt.**

Egyesületi  
3300 Eger, Toldi utca 3.  
Adószám: 106-2-10  
Tételek: 041/4384

Számla: 1203-0387-00100000

**Púhl Viktor**

*Orosz László*

**Orosz László**