



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Ügyszám: 35500/2194/2024.ált.
Ügyintéző: Kotán György
dr. Tóbiás Diána

Tárgy: Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz
gerincvezeték meghosszabbításának -
vízjogi létesítési engedélye -

HATÁROZAT

- I. A Mixersped Kft. (3400 Mezőkövesd, Pacsirta út 6.) adószáma: 23068326-2-05 engedélyes – részére az Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbításának kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Eger/938.

- II. A tervezett vízlétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

1. **Előzmények, meglévő állapot:**

A beruházás Eger Megyei Jogú Város belterületén, a Déli Iparterületen az Iparos u. 10540/25, 10540/15, 10540/14 és 10540/18 helyrajzi szám alatt található ingatlanon történik. Az Építető a 10540/15 hrsz., 10540/14 hrsz és a 10540/18 hrsz ingatlanok vízellátását kívánja megoldani. Az ingatlanok vízellátása a közterületen található ivóvíz gerincvezetékéről a gerincvezeték meghosszabbításával biztosítható. A 10540/15 hrsz ingatlan rendelkezik jelenleg szennyvízbekötéssel, a 10540/14 hrsz ingatlan rendelkezik 1 db meglévő szennyvízbekötéssel valamint a 10540/18 hrsz ingatlan jelenleg nem rendelkezik szennyvízbekötéssel. Közműellátottság tekintetében az ingatlanok környezete kiépítetlen, a közvetlen környezetében csak üzemelő szennyvízcsatorna található jelenleg. A meglévő DN100 KMPVC ivóvízvezeték a 10540/13 hrsz-ú ingatlan előtt véget ér.

2. **Vízigény, keletkező szennyvízmennyiségek:**

2.1. **Vízigény**

Várható/becsült vízigények:

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☒: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962
Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A 10540/15 hrsz ingatlan napi vízigénye 0,3 m³/nap
A 10540/18 hrsz ingatlan napi vízigénye: 0,3 m³/nap
A 10540/14 hrsz ingatlan (VB-2) napi vízigénye: 0,2 m³/nap
A 10540/14 hrsz ingatlan (VB-1) napi vízigénye: 0,25 m³/nap

3. Tervezett műszaki megoldás

3.1. Vízellátás

V-1 ivóvízvezeték:

A gerincvezetékre való csatlakozás (0+000 szelvény, CSP1 EOY Y:751212,41 X:282032,45) kiépítése T100/100-as idommal történik, a meglévő tűzcsap áthelyezésével. A csatlakozási pontban 1 db DN WAGA MJ 3057-es idom is beépítésre kerül. A tervezett D110 PE-100 vezeték a tervezett DN100 földfeletti kitörésbiztos tűzcsapig kerül kiépítésre (VP0+139 Csp4). A gerincvezetéken a VB-1 jelű bekötővezeték a 0+080 szelvényében (Csp2), a VB-2 jelű bekötővezeték a 0+084,50 szelvényében (Csp4), a VB-3 jelű bekötővezeték a 0+137,25 szelvényében (Csp6), a VB-4 jelű bekötővezeték csatlakozik D110/40 hegeszthető nyeregídommal. A VB-4 jelű bekötővezeték a 0+139 szelvényben (Csp8) csatlakozik D110/90 hegeszthető nyeregídommal. (0+139 szelvény: EOY Y: 751079,13 X: 281992,99)

Épül összesen:

V-1 jelű ivóvízvezeték KPE D110 PE100 139 fm

Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKS012	Eger elosztó hálózat	Közüemi vízellátás/ Települési elosztóhálózat

III. Előírásaink:

1. A kiviteli munkálatok csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhetők meg és a hatályos vízügyi jogszabályok előírásainak betartásával végezhetők.
2. Az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölésére vonatkozó 35500/2375-21/2015.ált. számú határozat előírásait, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. A vízbázis megóvása érdekében a kivitelezés során a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, az esetleges vízszennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani.
3. A tervezett ivóvízvezetékek minimum 10 bar nyomásfokozatú csőből készülhetnek.
4. Az ivóvízvezetéseket nyomásálló kivitelben kell elkészíteni.
5. Az épülő aknákat vízzáró kivitelben kell elkészíteni. Vizes, átázott, szivárgó aknák a műszaki átadáson nem fogadhatók el.
6. A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő közműveket az illetékes szakfelügyeletnek jelenlétében fel kell tártani, szükség esetén a kiváltásukról, műszaki védelmükről

- gondoskodni kell. A meglévő, üzemelő közműveken beavatkozásokat, kiváltásokat, rákötéseket csak a szolgáltatói felelősséggel rendelkező üzemeltető végezhet.
7. Közműkeresztezéseknél 2-2 fm hosszban csak kézi földmunka végezhető.
 8. Kivitelezés után a megfelelőségi vizsgálatokat (nyomáspróbákat, vízzárósági próbákat) el kell végezni, azokat jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 9. Az ivóvízvezeték nyomáspróbáját 1,5xÜny+1,0 bar értékkel el kell végezni és jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
 10. Az építési munkákkal egyidejűleg el kell végezni a vezeték nyíltárkos közműbemérését a 324/2013.(VIII.29.) Korm. rendelet szerint, melynek tartalmaznia kell a keresztező felszín alatti közművek adatait is. A közműbemérési jegyzőkönyvet, a megépült vezeték anyag, méret és hossz adatait tartalmazó részletezéssel kell az üzemeltetési engedélykérelemhez csatolni.
 11. Az ivóvízvezetékek feletti min. 1,20 m-es takarást mindenhol biztosítani kell.
 12. Kivitelezés során a megépült víziközművekhez a tájékoztató jellegű szerelvényjelző táblákat, nyomvonaljelzőket ki kell helyezni.
 13. Az ivóvízvezeték csak fertőtlenítés és öblítés után, akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatot követően, negatív közegészségügyi vizsgálati eredménnyel helyezhető üzembe. A vizsgálat elvégzését, az eredmények mellékelésével, jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 14. Az ivóvízvezeték védősávját „a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján biztosítani kell.
 15. A technológiai vizeket (fertőtlenítés, nyomáspróba vizeket) el kell szállítani! A közműüzemeltetők tervegyeztetési jegyzőkönyvében, ill. nyilatkozataiban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.
 16. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a felszíni és/vagy a felszín alatti vízkészletre veszélyforrást jelent – a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett – soron kívül be kell jelenteni hatóságomnak és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak.
 17. Az elkészült vízellátási létesítmények jellemző pontjainak koordinátáit az Egységes Országos Vetületi Rendszerben kell meghatározni.
 18. A felelős műszaki vezető nyilatkozatát az üzemeltetési engedélykérelemhez csatolni kell a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint.

IV. Az érintett szakhatóság előírásai:

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály HE/KEO/00404-2/2024. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint megadta:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva meghoztam az alábbi:

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

Az Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbításának vízjogi létesítési engedélyéhez közegészségügyi szempontból, mint szakhatóság az **alábbi kikötésekkel járulok hozzá:**

1. A beépítésre kerülő, vízzel közvetlenül érintkező anyagok e célra való felhasználását igazoló engedélyeit a vízjogi üzemeltetési engedélyezés során be kell mutatni.

2. A létesített ivóvízvezeték üzemeltetését csak megfelelő minősítésű bakteriológiai vízvizsgálati eredmény birtokában lehet megkezdeni. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során be kell mutatni.

A szakhatósági eljárás során 23.900 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel eljárási költségként, melyet a kérelmező visel.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljáró hatóság érdemi határozata, vagy eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- V. A tervezett vízellátási létesítmények az Eger 10540/25 helyrajzi számú ingatlant érintik.
- VI. Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációt Berecz András tervező (VZ-TEL 10-0467) (CEPlan Építőmérnöki, Tervező, Szakértő és Tanácsadó Kft. 3327 Novaj, Imre u. 7.) készítette 2022/13 tervszámon 2022. április hó keltezéssel.
- VII. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres műszaki átadást követő 30 napon belül be kell nyújtani a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló BM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII. Megállapítom, hogy jelen eljárásban az engedélyes 100.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett
- IX. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2026. augusztus 31.** – ig hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- X. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.
- XI. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban, **vagy** ha az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint elektronikus ügyintézésre köteles az érintett ügyfél, akkor elektronikus úton benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 50.000.- Ft.

A jogorvoslati eljárás díját a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Mixersped Kft.-t (3400 Mezőkövesd, Pacsirta út 6.) meghatalmazása alapján a CEPlan Építőmérnöki, Tervező, Szakértő és Tanácsadó Kft. képviselőjében Berecz András tervező 2024. február 26.-án a VIZEK szakrendszeren keresztül (2024/12760) érkezett beadványában az Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbításának vízjogi létesítési engedélyezését kérte.

Kérelmező képviselői jogosultságát az engedélyestől származó, 2024. február 19.-én kelt meghatalmazással igazolta, továbbá a tervdokumentációban nyilatkozott megbízásáról és jogosultságáról.

A kérelmet és a benyújtott dokumentációt megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében meghatározott sommás eljárás lefolytatásának nem volt helye, a kérelmező részéről történő hiánypótlásra volt szükség.

Megállapítottam továbbá, hogy Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

A fentiek alapján az Ákr. 43. § (1) c) pontja szerint az Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbításának vízjogi létesítési engedélyezése ügyében teljes eljárás lefolytatásáról döntöttem.

35500/2194-1/2024.ált. számon értesítettem a kérelmezőt és az eljárás ügyfeleit annak megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt az Ákr. 44. §-a alapján 35500/2194-2/2024.ált. számon hiánypótlásra, valamint a 35500/2194-12/2024.ált. számú végzéssel nyilatkozattételre szólítottam fel a kérelmezőt, aki a felhívásban foglaltaknak hiánytalanul eleget tett.

A tervezett vízilétesítmények az Eger 10540/25 hrsz.-ú ingatlant érintik.

Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát e-hiteles tulajdoni lap másolattal és a "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Eger a 10540/25 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan Egerben, 2024.03.13-án tulajdonosi hozzájárulásával igazolta.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2024-0700-002/2024. számon vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát megadta.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóság állásfoglalását megadta:

- A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály HE/KEO/00404-2/2024. számon előírásokkal az alábbi indokolással:

„A Mixersped Kft. (3400 Mezőkövesd, Pacsirta u. 6. ; a továbbiakban: Mixersped Kft.) megbízásából, a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Imre utca 7.; a továbbiakban: CEPlan Kft.) által kérelmezett, Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbításának vízjogi létesítési engedélyezését kérte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálytól (3525 Miskolc, Dózsa György út 15; a továbbiakban: Igazgatóság). Fenti ügyben az Igazgatóság 2024. március 26-án, 35500/2194-4/2024.ált. hivatkozási számon, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. sz. melléklet 16. pont 7. alpontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától.

A „3300 Eger, Iparos út (10540/25 hrsz.) ivóvíz gerincvezeték meghosszabbítás és 10540/15, 10540/14 és 10540/18 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz bekötés kiviteli terve” című műszaki leírást a CEPlan Kft. – Berecz András tervező készítette.

A tervezési terület Eger megyei jogú város belterületén, a Déli Iparterületen található. Mixersped Kft a 10540/15, 10540/14 és 10540/18 hrsz-ú ingatlanok vízellátását kívánja megoldani. Az ingatlanok vízellátását a közterületen található ivóvíz gerincvezetékéről, a gerincvezeték meghosszabbításával kívánják biztosítani. A meglévő DN100 KMPVC ivóvízvezeték a 10540/13 hrsz-ú ingatlan előtt ér véget.

Összesen épül: V-1 jelű vezetéken 139 m D110 PE-100 vízvezeték és 1 db DN100 földfeletti kitérőbiztos tűzcsap, valamint bekötővezetékek (3 db összesen 7,50 m (3x2,50 m) D40 PE-100 vízvezeték, 1 db összesen 11,60 m D90 PE-100 vízvezeték, 3 db D100 műanyag vízóra-akna (vízórával és szerelvényekkel)). A gerincvezeték és a bekötővezeték ágvezetéként épül, ellátja a telephelyek kommunális vízigényét.

Felhívom kivitelező figyelmét, hogy

1. az ivóvízvezeték létesítése során csak olyan vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek használhatók fel, amelyek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés előírásának megfelelnek,
2. az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket a Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdései tartalmazzák, melyek alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezés során elengedhetetlen az új ivóvízvezetéken áthaladó víz bakteriológiai megfelelőségének igazolása.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ivóvízvezeték védelmét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint kell biztosítani.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint kikötésekkel, közegészségügyi szempontból adtam meg.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj eljárási költségnek minősül.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése, illetve 1. mellékletének XI.6. pontja határozza meg, amely alapján az elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági közreműködéskor fizetendő 23.900,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, mint eljárási költség 2024. március 7-én megfizetésre került.

Tekintettel arra, hogy szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. Korm. rendelet 2.§-a alapján meghatározott ügyintézési határidőn belül adtam meg, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51. § b) pontja szerinti fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában, az 531/2017. Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. rész 7. pontjában biztosított hatáskörömben és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességemben hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás alapjául az Ákr. 55. § (1) - (2) bekezdése, valamint 81. § (1) bekezdése szolgálnak.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.”

A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi osztály 1. HE/EOFE/1147-2/2024. számú szakhatósági eljárást megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet nem érint.

Továbbá felhívja az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Dobó István Vármúzeumot (3300 Eger, Vár köz 1. tel.: 36/312-744) és az örökségvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése 35500/2375-21/2015.ált. számú határozattal megtörtént. Előírásaim során szerepeltettem, hogy a védőidom kijelölő határozat előírásait, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani a kivitelezés során. A vízbázis megóvása érdekében a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, az esetleges vízszennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8.§. 1. bek szerint: Az ellátásért felelőssel (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata) víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek. A kötelezettséget előírásaim között szerepeltettem.

Az ellátásért felelős Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti előzetes jóváhagyását 1262-6/2024 számon nem adta

meg, tekintettel arra, hogy értelmezése szerint a tervezett vezeték nem minősül vízi-közműnek.

Az engedélyes Mezőkövesden, 2024. augusztus 12-én nyilatkozott, hogy az ivóvíz-vezeték üzemeltetője az építést követően a Mixersped Kft. lesz.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatói hozzájárulást adott.

Az érintett közművekkel az egyeztetés a 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel módosított "az egységes elektronikus közműnyilvántartásról" szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján az E-közmű rendszerben (azonosító: 279554349) megtörtént.

Engedélyes a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján számított 100.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és az Ákr. 80.§ (1) és 81.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

Jelen határozat elleni jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése alapján a Vgtv. 29/A §-a biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

Macz János Zsolt tűzoltó ezredes
vármegyei igazgató
helyett és nevében

dr. Rácz Judit
katasztrófavédelmi hatósági
osztályvezető

Kapják:

1. Mixersped Kft. a (elektronikus úton)
2. CEPlan Kft. (elektronikus úton)
3. „Városgondozás Eger” Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (elektronikus úton)
4. Heves Megyei Vízmű Zrt. (elektronikus úton)
5. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (elektronikus úton)
6. Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (elektronikus úton)
7. Vízikönyv
8. Iratokhoz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/2194-14/2024.ált.